



Pardubice

Magistrát města Pardubic
Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
Štrossova 44, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 106483/2019
Č. spisu: OŽP/VOD/102203/19/St
Počet listů/stran: 4/8
Příloha: 0

Vyřizuje: Ing. Markéta Horáčková Strnadová
Telefon: 466 859 215
E-mail: marketa.strnadova@mmp.cz



S00BX01HIV5

Datum: 14.10.2019

O Z N Á M E N Í

o pokračování vodoprávního řízení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Žadatel, tj.: **Obec Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice zastoupen na základě plné moci firmou Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové** podal dne 18.01.2019 Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, odd. vodního hospodářství **žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením** podle ust. § 15 odst. 1 a § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 118 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“) k vodním dílům v rámci stavby:

„Splašková kanalizace Kostěnice“

IO 01 Splašková kanalizace

IO 02 Stavební úpravy na ČOV Dašice – zrušeny touto změnou

SO 01 Elektropřípojky k ČS OV

PS 01 Doplnění technologie na ČOV Dašice – zrušeno touto změnou stavby

PS 02 Elektročásti ČSOV – nahrazuje původní MaR a dálkový přenos dat

PS 03 Strojní části ČSOV – nový provozní soubor oproti DSP

katastrální území: Kostěnice, Dašice

Dotčené pozemky změnou: k.ú. Kostěnice p. p. č.: 621/28, 621/29, 621/9, 621/32, 553/29, 553/43, 553/46, 553/48, 553/51, 553/54, 553/57, 553/1, 553/19, 553/37, 553/41, 553/42, 553/44, 553/45, 553/47, 553/49, 553/50, 553/52, 553/53, 553/55, 553/56, 553/58, 553/40, 553/99, 644/13, 644/25, 644/28, 553/85, 580/26, 580/1, 553/33, 621/23, 553/25, 553/69, 553/3, 580/12, 553/16, 553/17, 553/18, 553/38, 553/39, 22/4, 519/12, 519/46, 519/20, 621/3

st.p.č. 42/1, 128

k.ú. Dašice p.p.č. 2167/2

Na základě zrušení vedlejších řadů nově nebudou stavbou dotčeny některé pozemky, které ve stavebním povolení byly uváděny jako dotčené. Jedná se o pozemky v k.ú. Kostěnice: st. 168, p.p.č. 54/4, 54/5, 553/28, 553/77, 580/13, 650, 116/3, 124/2, 124/3, 124/4, 553/20 a 553/59 a v k.ú. Dašice p.p.č. 2347/1

Souřadnice: zač. změny	X:	1 065 082,72	Y:	638 599,97
konec změny	X:	1 063 457,95	Y:	637 808,44

Jedná se o dokumentaci změn stavby před dokončením, které byly vyvolány novými skutečnostmi, které vznikly od doby vydání stavebního povolení do doby podání žádosti o změnu stavby před dokončením.

Jedná se především o změnu části gravitační stoky B na tlakovou stoku Ba, změny délek některých stok, zrušení některých gravitačních stok, změny dotčených pozemků vyvolaných rozdělením pozemků a také změny materiálu potrubí u gravitačních stok.

IO 01 Splašková kanalizace

Gravitační splašková kanalizace

Níže je uvedena tabulka s délkami jednotlivých gravitačních stok a to jak z dokumentace pro stavební povolení, tak i nový návrh:

	Nový návrh		Délky dle DSP		Rozdíl	
	DN 250	DN 300	DN 250	DN 300		
Stoka A	561,7	485,9	661,5	467,0	-80,9	m
Stoka A1		182,1		182,0	+0,1	m
Stoka A1-1	38,0		38,0		0,0	m
Stoka A2	97,0		97,0		0,0	m
Stoka A3	0,0		5,1		-5,1	m
Stoka A3a	0,0		7,4		-7,4	m
Stoka A4	0,0		5,2		-5,2	m
Stoka A5	0,0		17,0		-17,0	m
Stoka A6	0,0		6,4		-6,4	m
Stoka A7	0,0		31,0		-31,0	m
Stoka A8	0,0		7,0		-7,0	m
Stoka A9	0,0		7,3		-7,3	m
Stoka A10	0,0		6,5		-6,5	m
Stoka A11	0,0		7,0		-7,0	m
Stoka A12	0,0		7,0		-7,0	m
Stoka A13	0,0		7,3		-7,3	m
Stoka A14	0,0		3,8		-3,8	m
Stoka A15	0,0		3,7		-3,7	m
Stoka A16	0,0		7,0		-7,0	m
Stoka A17	170,2		170,2		0,0	m
Stoka A18	110,0		110,0		0,0	m
Stoka A19	0,0		4,4		-4,4	m
Stoka A20	87,0		87,0		0,0	m
Stoka B	0,0	166,8	150,1	308,0	-291,3	m
Stoka B1		214,7		207,0	+7,7	m
Stoka B1-1	31,0		31,0		0,0	m
Stoka B1-2	121,0		121,0		0,0	m
Stoka B1-2a	42,0		42,0		0,0	m
Stoka B1-3	0,0		4,3		-4,3	m
Stoka B1-4	0,0		3,9		-3,9	m
Stoka B1-5	0,0		11,0		-11,0	m
Stoka B1-6	0,0		20,0		-20,0	m
Stoka B1-7	79,0		79,0		0,0	m
Stoka B2	31,4		23,0		+8,4	m
Stoka C	123,2	7,5	132,2	7,5	-9,0	m
Stoka C1	98,0	87,8	102,3	87,8	-4,3	m
Stoka C1-1	0,0		6,5		-6,5	m
Stoka C1-2	0,0		4,3		-4,3	m
Stoka C2	0,0		6,0		-6,0	m
Stoka C3	0,0		3,0		-3,0	m
Stoka D		978,9		1089,9	-111,0	m

Stoka D1	0,0		4,5		-4,5	m
Stoka D2	0,0		4,0		-4,0	m
Stoka D3	0,0		4,5		-4,5	m
Stoka D4	0,0		4,0		-4,0	m
Stoka D5		77,1		77,1	0,0	m
Stoka D6	0,0		4,7		-4,7	m
Stoka D7	246,0		246,0		0,0	m
Stoka D8	0,0		4,7		-4,7	m
Stoka D9	0,0		5,7		-5,7	m
Stoka D10	63,8		64,0		-0,2	m
BP1		46,0		43,6	+2,4	m
BP2		12,9		11,7	+1,2	m
BP3		9,2		9,2	0,0	m
CELKEM	1899,3	2268,9	2378,5	2490,8	-701,1	m

V projektové dokumentaci pro stavební povolení bylo navrženo potrubí z PVC SN 8, nyní je veškeré potrubí gravitačních stok navrženo z **hladkého plného polypropylenu SN 12** dle ČSN EN 1852-1.

Oproti stavebnímu povolení byla výrazně zkrácena stoka A, která byla původně navržena až k vrátnici firmy AGROSPOL (st.p.č. 151) naproti hřbitovu. Na základě jednání se zástupci této firmy při zpracovávání dokumentace „Splašková kanalizace Kostěnice – kanalizační přípojky“ bylo rozhodnuto, že vrátnice nebude napojena na splaškovou kanalizaci a je proto možné stoku A zkrátit. Stoka A nově končí na p.p.č. 580/12 naproti pozemku p.č. 393/3, na který byla v rámci akce „Splašková kanalizace Kostěnice – kanalizační přípojky“ navržena kanalizační přípojka pro plánovaný sběrný dvůr.

Prodloužení stoky B1 je dáno požadavkem osadit česlicový koš do ČSOV 1, čímž došlo k úpravě stok A a B tak, aby byly spojeny ještě před čerpací stanicí (nutnost jednoho přítoku do ČSOV). Tím došlo i k úpravě trasy stoky B u obecního úřadu a na ní napojené stoky B1.

Stoka B2 byla oproti stavebnímu povolení drobně prodloužena v rámci stejného pozemku tak, aby bylo možné gravitační napojení nemovitostí č.p. 165 a 170.

Koncová část stoky C navržena v rámci DSP byla nahrazena kanalizační přípojkou a stoka C je tedy oproti stavebnímu povolení zkrácena o 9,0 m.

Koncová část stoky C1 navržena v rámci DSP byla nahrazena kanalizační přípojkou a stoka C1 je tedy oproti stavebnímu povolení zkrácena o 4,3 m.

Stoka D byla v rámci stavebního řízení povolena až za železniční přejezd u č.p. 91 tak, aby bylo možné napojení č.p. 91 na gravitační kanalizaci. Na základě požadavku investora akce bylo rozhodnuto, že bude stoka D zkrácena a nově bude končit na p.p.č. 519/20 před č.p. 141. Naopak bude prodloužen výtlač V3, do kterého bude nově napojena tlaková přípojka od č.p. 91.

Ve stavebním řízení byla povolena stoka D10 jako rekonstrukce stávající kanalizace. Při podrobném průzkumu pro akci „Splašková kanalizace Kostěnice – kanalizační přípojky“ bylo zjištěno napojení dešťových vod do této kanalizace a je proto navržena nová stoka podél stávající kanalizace. Dotčené pozemky se nemění a zůstává prakticky stejná i délka kanalizační stoky D10.

Oproti stavebnímu povolení byly odstraněny všechny vedlejší řady, do kterých nejsou v rámci akce „Splašková kanalizace Kostěnice – kanalizační přípojky“ navrženy alespoň dvě kanalizační přípojky. Odstraněny tedy byly stoky A3, A3a, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A19, B1-3, B1-4, B1-5, B1-6, C1-1, C1-2, C2, C3, D1, D2, D3, D4, D6, D8 a D9. Všechny tyto stoky byly buď nahrazeny domovními přípojkami, nebo odstraněny bez náhrady (v případě, že domovní přípojka vede jinudy).

Na základě zkrácení stok A a B a zrušení výše uvedených vedlejších řadů došlo k tomu, že nově nebudou stavbou dotčeny některé pozemky, které ve stavebním povolení byly uváděny jako dotčené. Jedná se o pozemky v k.ú. Kostěnice: st. 168, 54/4, 54/5, 553/28, 553/77, 580/13, 650, 116/3, 124/2, 124/3, 124/4, 553/20 a 553/59.

Tlaková kanalizace

Oproti stavebnímu povolení byla výrazně zkrácena gravitační stoka B. Koncová část této stoky je nyní nahrazena tlakovou stokou „Ba“. Návrh tlakové kanalizace v tomto místě byl navržen na základě výsledků inženýrsko-geologického průzkumu, kdy se zjistila velmi vysoká hladina podzemní vody a riziko stržení této vody při ukládání potrubí v otevřené rýze. Potrubí tlakové kanalizace bude ukládáno pomocí řízeného protlaku a navíc v menších hloubkách než gravitační kanalizace a tím se ovlivnění hladiny podzemní vody minimalizuje – bude ovlivněna pouze při provádění, kdy budou nutné startovací jámy a také stavební jámy pro napojení jednotlivých nemovitostí na hlavní řad.

Hlavní řad tlakové kanalizace je navržen z potrubí **PE 100 RC d110/6,6 mm SDR 17** s ochranným pláštěm z PP, které odpovídá typu 3 dle klasifikace PAS 1075. Délka tlakové stoky Ba je 239,1 m. Na tuto stoku budou pak pomocí elektro T-kusů napojeny vedlejší řady zakončené domovními čerpacími stanicemi u jednotlivých nemovitostí. **Níže je uveden výpis vedlejších řadů z potrubí PE 100 d50/4,6 mm SDR 11:**

Číslo popisné	Délka vedlejšího řadu (m)
18	5,4
19	0,9
20	1,8
190	2,1
193	7,1
23	6,9
66	1,9
CELKEM	26,1 m

Na konci každého vedlejšího řadu bude osazena **prefabrikovaná čerpací stanice DN 1000 s odstředivým čerpadlem**.

Pro číslo popisné 21 je čerpací stanice a vedlejší řad tlakové kanalizace navržen v rámci akce „Splašková kanalizace Kostěnice – kanalizační přípojky“.

Kanalizační výtlaky

Kanalizační výtlaky jsou navrženy z potrubí **PE 100 RC SDR 17**. Níže je uvedena tabulka s délkami jednotlivých výtlaků a to jak z dokumentace pro stavební povolení, tak i nový návrh:

	Nový návrh		Délky dle DSP		Rozdíl
	d90	d110	d90	d110	
Výtlak V1	321,4		317,8		+3,6
Výtlak V2		826,7		708,6	+118,1
Výtlak V3	357,1		246,2		+110,9
CELKEM	678,5	826,7	564,0	708,6	+232,6

Změna délky trasy výtlaku V1 je dána upřesněním umístění ČSOV 1. Umístění ČSOV 1 bylo upřesněno na základě požadavku osadit do čerpací stanice česlicový koš, kvůli čemuž je nutné přivést do čerpací stanice pouze jeden přítok. Z tohoto důvodu byla před ČSOV 1 navržena ještě spojná šachta, ve které dojde ke spojení stok A a B a následně všechny odpadní vody přitékají z této šachty do ČSOV.

Na základě požadavku VAK Pardubice, a.s. bylo změněno zaústění výtlaku V2. Návrh v rámci DSP počítal se zaústěním do koncové šachty stávající kanalizace v Dašicích u č.p. 385. Nově je zaústění navrženo o cca 120 m dále v křižovatce ulic Žižkova a 28. října. Délka výtlaku V2 je tedy delší a to přesně o 118,1 m.

Jak již bylo popsáno výše, byla zkrácena stoka D a naopak prodloužen výtlak V3. Výtlak je oproti vydanému stavebnímu povolení delší o 110,9 m a naopak stoka D o 111,0 m kratší.

Navrhované změny stavby jsou rozděleny do **14 částí**:

Změna 1 – Změna umístění a velikosti čerpací stanice ČSOV 1

Změna 2 – Změna velikosti ČSOV 3

Změna 3 – Zvýšení nivelety dna Stoky A

Změna 4 – Úprava trasy stoky A mezi KŠ8 až KŠ12

Změna 5 – Zkrácení stoky A

Změna 6 – Náhrada části gravitační stoky B tlakovou kanalizací

Změna 7 – Změna trasy stoky B mezi KŠ205 a KŠ207

Změna 8 – Prodloužení stoky B2

Změna 9 – Úprava stoky D10

Změna 10 – Zkrácení stoky D, prodloužení výtlačku V3

Změna 11 – Změna místa zaústění výtlačku V2

Změna 12 – Odstranění vedlejších stok

Změna 13 – Odstranění IO 02 a PS 01

Změna 14 – Odstranění bezvýkopové rekonstrukce stávající kanalizace v Žižkově ulice v Dašicích

Všechny změny jsou popsány a zakresleny v projektové dokumentaci, která je součástí tohoto rozhodnutí o změně stavby před dokončením.

Kvůli upřesnění požadavků budoucího provozovatele byla navržena nová vystrojení jednotlivých čerpacích stanic.

Strojní části ČSOV

Elektro části ČSOV

Domovní čerpací stanice u tlakové kanalizační stoky Ba

V ostatních částech zůstává vodoprávní povolení nezměněno.

Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále podle ust. § 115 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 47 správního řádu a podle § 112 odst. 1 stavebního zákona

o z n a m u j e

pokračování vodoprávního (stavebního) řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením

dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení. Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do **15ti dnů ode dne doručení tohoto oznámení**.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vodoprávní úřad vydal dne 11.02.2019 pod č.j. MmP 14010/2019 rozhodnutí, kterým byla podle § 118 odst. 1 stavebního zákona povolena změna stavby před jejím dokončením "Splašková kanalizace Kostěnice ". Rozhodnutí bylo s odkazem na ustanovení § 115 odst. 11 vodního zákona vydáno bez předchozího oznámení o zahájení řízení. Rozhodnutí bylo vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Pardubic, obce Kostěnice a města Dašice.

Proti vydanému rozhodnutí se dopisem ze dne 20. 2. 2019 odvolalo město Dašice (doručeno 25. 2. 2019). Jako důvod odvolání je chybějící souhlas města Dašice s napojením plánované stavby splaškové kanalizace pro obec Kostěnice do stávající kanalizační stoky v ulici Žižkova v Dašicích.

Odvolací orgán, Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství, uvedené rozhodnutí zrušil rozhodnutím č.j. KrÚ 39916/2019 ze dne 3.6.2019, sp.zn. SpKrÚ 35170/2019/OŽPZ OVH, a věc vrátil vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Pardubic k novému projednání a rozhodnutí.

Dne 26.06.2019 vodoprávní úřad Magistrátu města Pardubic oznámil pokračování řízení č.j. MmP 67951/2019 společně s výzvou k doplnění o potřebné údaje ve smyslu podaného odvolání. Zároveň s touto výzvou rozhodl usnesením o přerušení řízení do 15.10.2019.

Stavebník v zastoupení na základě plné moci firmou Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové podal dne 02.10.2019 žádost o pokračování řízení v souladu s ust. § 141 správního řádu. Byl uzavřen smír mezi městem Dašice a obcí Kostěnice, jehož písemná podoba byla doložena současně s podanou žádostí.

Vodoprávní úřad dále oznamuje, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a sděluje účastníkům řízení, že dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Poučení:

Ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni níže uvedenými čísly pozemkových parcel; práva, jejichž vlastníků mohou být přímo dotčena prováděním záměru (sousední pozemky).

Okruh účastníků řízení stanovil speciální úřad v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona. Podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží.

Podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námitkám účastníků řízení, které byly anebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, nepřihlíží.

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na oddělení vodního hospodářství, odboru životního prostředí, Magistrátu města Pardubic, v úřední dny pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin. V ostatní dny po předchozí telefonické domluvě.

Vzhledem ke složitosti řízení správní orgán předpokládá, že bude přiměřeně využita lhůta pro vydání rozhodnutí dle § 115 odst. 11 vodního zákona.

Ing. Miroslav Míča
vedoucí odboru

Otto Sigmund
v zastoupení

„otisk úředního razítka“

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední internetové desce Magistrátu města Pardubic, na úřední desce odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic a na úředních deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní

Ihůty. **Źádáme o vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým** (jen obdržení se nepočítá). Zároveň Źádáme o následné navrácení tohoto oznámení po 15-ti dnech s uvedením data vyvěšení a sejmutí odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Magistrátu města Pardubic.

Oznámení – vyhláška zveřejněna dne.....

Oznámení – vyhláška sejmuta dne.....

Podpis a razítko, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

K vyvěšení na úřední desku, elektronickou desku:

Obecní úřad Kostěnice

Městský úřad Dašice

Magistrát města Pardubic

Účastníci řízení ve věci stavebního povolení podle § 109 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona:

1. *Obec Kostěnice, Kostěnice 8, 530 02 Pardubice*, doručuje se: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – zmocněnec

Účastníci řízení dle § 109 písm. c) a d) stavebního zákona:

2. Svatoň Zbyněk Ing., č. p. 21, 53002 Kostěnice
3. Svatoňová Petra Ing., č. p. 21, 53002 Kostěnice
4. Źáček Pavel, č. p. 20, 53002 Kostěnice
5. Źáčková Marie, č. p. 20, 53002 Kostěnice
6. Polák Miloslav, č. p. 19, 53002 Kostěnice
7. Poláková Jaroslava, č. p. 19, 53002 Kostěnice
8. Zahrádko Jiří, č. p. 170, 53002 Kostěnice
9. Zamastilová Iveta, Štenclova 307, 53303 Dašice
10. Źáček Pavel, č. p. 190, 53002 Kostěnice
11. Lorenc Čestmír, č. p. 29, 53002 Kostěnice
12. Lorencová Jana, č. p. 29, 53002 Kostěnice
13. Krátký František, č. p. 34, 53002 Kostěnice
14. Krátká Marie, č. p. 34, 53002 Kostěnice
15. Jelínek František, č. p. 33, 53002 Kostěnice
16. Jelínková Bohuslava, č. p. 33, 53002 Kostěnice
17. Hájek Jan, Smetanova 135, 533 53 Pardubice – Ohrazenice
18. Douda Tomáš, č. p. 133, 53002 Kostěnice
19. Novotná Jana, č. p. 133, 53002 Kostěnice
20. Kaplanová Marie, č. p. 34, 53373 Uhersko
21. Kettnerová Regina, Rosická 145, Polabiny, 53009 Pardubice
22. Lacina Ladislav Ing., č. p. 132, 53002 Kostěnice
23. JEDNOTA, spotřební družstvo v Pardubicích, 17. listopadu 235, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice
24. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1
25. Občanská a bytová výstavba s.r.o., Bratranců Veverkových 680, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice
26. České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1
27. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
28. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

29. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice
30. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
31. GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno – Zábřovice
32. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov
33. Město Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

34. Vlastníci pozemků k.ú. Kostěnice p.p.č. 580/11, 252/7, 252/3, 410/15, 451/9, 425/3, 425/2, 451/6, 433/2, 433/6, 425/1, 433/4, 434/4, 437/1, 442/2, 435/4, 435/2, 571/3, 571/4, 571/2, 247/1, 69/2, 64/1, 664, 80/1, 243/4, 243/3, 79/1, 44/2, 46/3, 48, 44/3, 43, 663, 37, 32, 35/2, 29/1, 29/2, 29/3, 553/31, 553/90, 553/63, 553/62, 553/81, 553/86, 21/1, 553/82, 25/2, 26, 22/1, 22/2, 17/1, 16/3, 16/2, 553/98, 14, 553/13, 507/14, 507/6, 507/2, 15/3, 503/4, 18/1, 19/1, 107, 111/1, 109, 108, 111/2, 112/9, 112/3, 115/7, 112/8, 112/2, 559/6, 112/7, 112/5, 559/3, 619/4, 113/4, 115/32, 113/1, 115/12, 115/26, 115/23, 115/24, 115/6, 13/1, 115/36, 553/100, 553/101, 553/61, 29/4, 87/11, 87/12, 500, 501/1, 659, 507/9, 7/2, 553/79, 553/80, 553/78, 553/89, 6/1, 6/2, 1/3, 553/88, 609/2, 621/5, 621/6, 554/5, 621/26, 621/27, 554/3, 554/4, 519/13, 519/14, 519/15, 519/32, 519/30, 519/28, 519/37, 519/47, 519/36, 519/4, 519/43, 519/45, 544/3, 519/5, 541/4, 541/3, 621/30, 621/25, 518/5, 621/31, 513/2, 518/2, 513/4, 513/5, 542/15, 544/19, 541/11, 542/16, 541/10, 542/15, 541/9, 541/13, 519/9, 541/12, 541/15, 541/6, 542/6, 542/7, 118/2, 558/1, 544/18, 544/5, 44/16, 544/17, 125/1, 644/24;
k.ú. Kostěnice st.p.č. 117, 63, 64, 65, 66, 20/1, 20/2, 22, 23, 30, 31/2, 33/1, 35, 36, 70, 39/1, 40/1, 40/2, 3/1, 3/2, 4/2, 41, 42/2, 42/4, 98, 45, 46, 48, 139, 71, 59, 60, 61, 80, 226, 53, 54, 57, 79/1, 122, 126, 127, 142, 143, 144, 146, 147, 298, 99/1, 130/1, 130/2, 130/3, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 115, 123, 125, 182, 183, 184, 244;
k.ú. Moravanský p.p.č. 431/1;
k.ú. Dašice p.p.č. 1140/5, 1137/16, 1153/13, 1137/7, 2167/13, 2167/19

Dotčené orgány:

34. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice
35. Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
36. Městský úřad Dašice, Komenského 25, 533 03 Dašice
37. Obecní úřad Kostěnice, č. p. 8, 53002 Kostěnice, doručuje se: Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové – zmocněnec